

**PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENS SU NEGALIA GEROVĖS
TARYBOS
IŠVAŽIUOJAMOJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

**2024-11-15 Nr. *ASI-928*
Pasvalys**

Posėdis įvyko 2024 m. lapkričio 12 d. 13–15 val.

Posėdžio pirmininkas – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys, Asmens su negalia gerovės tarybos pirmininkas Petras Drevinskas.

Posėdžio sekretorė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Strelčiūnienė.

Dalyvavo: Pasvalio socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Beinorienė, Pasvalio „Riešuto“ mokyklos socialinė darbuotoja Ernesta Gumbelevičienė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistė (asmenų su negalia reikalų koordinatore) Erika Juktonienė, Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Virginija Kazlauskienė, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys Stanislovas Kiudis, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (sveikatos reikalų koordinatore) Renata Nevulytė, Pasvalio rajono paramos šeimai centro direktorė Loreta Petrauskienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pasvalio rajono filialo pirmininkė Rasa Rimkūnaitė.

Nedalyvavo: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore) Inga Bertulienė, Pasvalio rajono savivaldybės vicemeras Viktoras Doda.

Posėdyje dalyvauja 9 iš 11 narių, kvorumas yra.

Dalyvavo kviestinis asmuo: Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos narė ir administratorė Simona Aglinskienė.

Posėdžio pirmininkas Petras Drevinskas pristatė išvažiuojamojo posėdžio darbotvarkę. Asmens su negalia gerovės tarybos nariai pritarė darbotvarkai bendru sutarimu.

DARBOTVARKĖ:

1. Aplankyti ir įvertinti fizinės aplinkos prieinamumą viešojoje įstaigoje (toliau – VŠĮ) Pasvalio pirminės sveikatos priežiūros centre.

2. Aplankyti ir įvertinti fizinės aplinkos prieinamumą VŠĮ Pasvalio ligoninėje.

3. Aplankyti ir įvertinti fizinės aplinkos prieinamumą Užimtumo tarnybos Pasvalio skyriuje.

4. Aplankyti ir įvertinti fizinės aplinkos prieinamumą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyriuje.

1. SVARSTYTA. Aplankyti ir įvertinti fizinės aplinkos prieinamumą VŠĮ Pasvalio pirminės sveikatos priežiūros centre.

Įstaiga aplankyta, įvertintas fizinės aplinkos prieinamumas. Pastebėjimai dėl fizinės aplinkos prieinamumo gerinimo ir rekomendacijos bus pateikiamos įstaigoms ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) (pridedama Priedas Nr. 1).

NUTARTA. Pateikti fizinės aplinkos prieinamumo rekomendacijas vertintai įstaigai ir Administracijai.

2. SVARSTYTA. Aplankyti ir įvertinti fizinės aplinkos prieinamumą VŠĮ Pasvalio ligoninėje.

NUTARTA. Pateikti fizinės aplinkos prieinamumo rekomendacijas vertintai įstaigai ir Administracijai. Pastebėjimai dėl fizinės aplinkos prieinamumo gerinimo ir rekomendacijos bus pateikiamos įstaigoms ir Administracijai (pridedama Priedas Nr. 2).

3. SVARSTYTA. Aplankyti ir įvertinti fizinės aplinkos prieinamumą Užimtumo tarnybos Pasvalio skyriuje. Pastebėjimai dėl fizinės aplinkos prieinamumo gerinimo ir rekomendacijos bus pateikiamos įstaigoms ir Administracijai (pridedama Priedas Nr. 3).

NUTARTA. Pateikti fizinės aplinkos prieinamumo rekomendacijas vertintai įstaigai ir Administracijai. Pastebėjimai dėl fizinės aplinkos prieinamumo gerinimo ir rekomendacijos bus pateikiamos įstaigoms ir Administracijai (pridedama Priedas Nr. 3).

4. SVARSTYTA. Aplankyti ir įvertinti fizinės aplinkos prieinamumą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyriuje.

NUTARTA. Pateikti fizinės aplinkos prieinamumo rekomendacijas vertintai įstaigai ir Administracijai. Pastebėjimai dėl fizinės aplinkos prieinamumo gerinimo ir rekomendacijos bus pateikiamos įstaigoms Administracijai (pridedama Priedas Nr. 4).

Posėdžio pirmininkas

Petras Drevinskas

Posėdžio sekretorė

Sonata Strelčiūnienė

FIZINĖS APLINKOS PRIENAMUMO REKOMENDACIJOS

Pasvalio rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, išvažiuojamojo posėdžio metu įvertinusi VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (toliau – įstaiga) prieinamumą asmenims su negalia, teikia šiuos pastebėjimus bei rekomendacijas.

Prie įėjimo laiptų nėra taktilinės įspėjimo žymėjimo linijos asmenims su regos negalia. Pagal Statybos techninį reglamentą, lauko laiptų apačioje ir viršuje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai, kurie turi būti laiptakio pločio, 600 mm ilgio, atitraukiant nuo artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotį.

Prieš lauko duris turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai. Jis turi būti durų pločio ir 600 mm ilgio.

Laiptų pirma ir paskutinė pakopos nėra pažymėtos. Turi būti pažymėta 50–70 mm pločio kontrastingos ar ryškios spalvos juosta ir tęstis per visą pakopos ilgį.

Įėjimo į pastatą stiklinės durys pagal Statybos techninį reglamentą 1200–1600 mm aukštyje nuo grindų turi būti pažymėtos ryškios, kontrastingos fonui, spalvos juosta. Minimalus žymėjimo juostos plotis – 5 cm.

Pandusas ganėtinai status. Rekomenduotina įrengti skambutį ar lentelę su telefono numeriu, kuriuo galėtų pasinaudoti asmuo ir jam būtų suteikta reikiama pagalba.

Registratūroje eilių valdymo sistemos aparatas turi turėti garsinę funkciją arba vedantysis žymėjimas turi atvesti asmenį iki registracijos, kur asmeniui bus suteikta reikalinga pagalba.

Kai kurie slenksčiai per dideli.

Durys iš poliklinikos į konsultacinę polikliniką 2 aukšte susiaurėja dėl kitų šalia esančių atidarytų durų. Rekomenduotina praverti abi duris, einant į konsultacinę polikliniką, taip padidinant praeinamą judėjimo trasą. Įėjimo tarpdurio mažiausias laisvasis plotis turi būti bent 800 mm, rekomenduojamas – 850 mm arba didesnis.

Pakabos rūbams, esančios Konsultacinėje poliklinikoje, yra nepasiekiamos asmeniui su fizine negalia, kuris naudojasi vežimėliu. Taip pat trūksta apšvietimo šiose patalpose.

Geriamojo vandens stotelė sunkiai pasiekama asmeniui, esančiam vežimėlyje.

Prie kai kurių kabinetų konsultacinėje poliklinikoje nėra galimybės asmeniui su vežimėliui laukti prie reikiamo kabineto, nes nepalikta laisvos erdvės.

Durys turėtų išsiskirti iš aplinkos, kad būtų galima jas nesunkiai rasti. Durys turėtų vertis į patalpas, o ne į koridorių ar kitas erdves.

Lauke, einant iš konsultacinės poliklinikos link ligoninės, aukštas bortelis nusileidimui į gatvę.

FIZINĖS APLINKOS PRIENAMUMO REKOMENDACIJOS

Pasvalio rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, išvažiuojamojo posėdžio metu įvertinusi VšĮ Pasvalio ligoninės (toliau – įstaiga) prieinamumą asmenims su negalia, teikia šiuos pastebėjimus bei rekomendacijas.

Patekimas nuo viešojo transporto stotelės nepritaikytas asmenims su negalia. Aukšti takelių bortai, takas turi turėti vedimo liniją, pagrindinis įėjimas į pastatą turėtų būti aiškiai matomas.

Sudėtinga rasti įėjimą į įstaigą, todėl reikalinga nukreipiamoji sistema. Įėjimo į įstaigą pagrindinės durys turėtų išsiskirti iš aplinkos. Įėjimo į pastatą stiklinės durys pagal Statybos techninį reglamentą 1200–1600 mm aukštyje nuo grindų turi būti pažymėtos ryškios, kontrastingos spalvos juosta. Minimalus žymėjimo juostos plotis – 5 cm.

Lauko ir vidaus laiptai nepažymėti kontrastinga ar ryškios spalvos juosta. Laiptų kiekviena arba pirma ir paskutinė pakopos turi būti pažymėtos 50–70 mm pločio kontrastingos ar ryškios spalvos juosta ir tęstis per visą pakopos ilgį.

Pakabos rūbams ir veidrodiai, esantys ligoninės pirmajame aukšte, yra nepasiekiami asmeniui su fizine negalia, kuris naudoja vežimėliu. Šiose patalpose trūksta apšvietimo, ypač prie lifto.

Durys turėtų išsiskirti iš aplinkos, kad būtų galima jas nesunkiai rasti. Durys turėtų vertis į patalpos vidų, o ne į koridorių ar kitas erdves.

Laiptinės koridoriuje būtų tikslinga įrengti informacinį stendą, nurodantį pastato aukštą. Toks stendas turėtų būti matomas ir iš lifto pozicijos.

Takas, vedantis nuo ligoninės iki psichiatrijos dienos stacionaro, nelygus, nėra įspėjamojo ženklavimo.

FIZINĖS APLINKOS PRIENAMUMO REKOMENDACIJOS

Pasvalio rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, išvažiuojamojo posėdžio metu įvertinusi Užimtumo tarnybos prie SADM Pasvalio skyriaus (toliau – įstaiga) prieinamumą asmenims su negalia, teikia šiuos pastebėjimus bei rekomendacijas.

Nėra patekimo į vaikščiojimo taką, asmeniui su fizine negalia atvykus į automobilio stovėjimo aikštelę. Nepalikta vietos patekimui į taką dėl šalia esančio žymėjimo kitai stovėjimo vietai. Bortelio nuožulna yra ties kita automobilio stovėjimo vieta. Į gatvę vedantis bortelis yra per aukštas.

Prie įėjimo laiptų nėra taktilinės įspėjimo žymėjimo linijos asmenims su regos negalia. Pagal Statybos techninį reglamentą, lauko laiptų apačioje ir viršuje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai, kurie turi būti laiptakio pločio, 600 mm ilgio, atitraukiant nuo artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotį.

Prieš lauko duris turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai. Jie turi būti durų pločio ir 600 mm ilgio.

Laiptų pirma ir paskutinė pakopos nepažymėtos. Turi būti pažymėta 50–70 mm pločio kontrastingos ar ryškios spalvos juosta ir tęstis per visą pakopos ilgį.

Durys (tiek lauko durys, tiek viduje esančios stiklinės durys) turėtų išsiskirti iš aplinkos, kad būtų galima jas nesunkiai rasti. Įėjimo į pastatą stiklinės durys pagal Statybos techninį reglamentą 1200–1600 mm aukštyje nuo grindų turi būti pažymėtos ryškios, kontrastingos spalvos juosta. Minimalus žymėjimo juostos plotis – 5 cm.

Nėra patekimo pas specialistus asmeniui, esančiam neįgaliojo vežimėlyje.

Pagirtinas sprendimas – informaciniame stende nurodytas telefono numeris asmenims su judėjimo negalia.

Kabinetų numeriai ir informacinės lentelės ant sienų turi būti gerai matomos, išsiskiriančios.

FIZINĖS APLINKOS PRIENAMUMO REKOMENDACIJOS

Pasvalio rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“, išvažiuojamojo posėdžio metu įvertinusi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyriuje (toliau – įstaiga) prieinamumą asmenims su negalia, teikia šiuos pastebėjimus bei rekomendacijas.

Nėra patekimo į vaikščiojimo taką, asmeniui su fizine negalia atvykus į automobilio stovėjimo aikštelę. Nepalikta vietos patekimui į taką dėl šalia esančio žymėjimo kitai stovėjimo vietai. Bortelio nuožulna yra ties kita automobilio stovėjimo vieta. Patekimui į gatvę per aukštas bortelis.

Prie įėjimo laiptų nėra taktilinės įspėjimo žymėjimo linijos asmenims su regos negalia. Pagal Statybos techninį reglamentą, lauko laiptų apačioje ir viršuje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai, kurie turi būti laiptakio pločio, 600 mm ilgio, atitraukiant nuo artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotį.

Prieš lauko duris turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai. Jis turi būti durų pločio ir 600 mm ilgio.

Laiptų pirma ir paskutinė pakopos nepažymėtos. Turi būti pažymėta 50–70 mm pločio kontrastingos ar ryškios spalvos juosta ir tęstis per visą pakopos ilgį.

Registratūroje eilių valdymo sistemos aparatas turi turėti garsinę funkciją.