

Statytojas/užsakovas	UAB „Aukštaitijos vėjas“, Lvivo g. 25-104, LT-09320 Vilnius			
Projekto rengėjas	UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas			
Statinio projekto pavadinimas	Kito inžinerinio statinio, energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos (vėjo elektrinė VE9) Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k. (kad. Nr. 6730/0009:128) naujos statybos projektas			
Adresas	Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k.			
Statinio projekto Nr.	2023/22-21-PP-SA			
Sutarties numeris	-			
Statinio kategorija	Ypatingasis statinys			
Statinio paskirtis	Kiti inžineriniai statiniai: 4.1. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos statiniai (vėjo elektrinė)			
Statybos rūšis	Nauja statyba			
Statinio pavadinimas	Vėjo elektrinė VE9			
Statinio projekto etapas	Projektiniai pasiūlymai			
Statinio projekto dalis	Architektūrinė dalis	Bylos (segtuvo) žymuo	SA	
		Segtuvas	1	
Bylos pavadinimas	Architektūrinė dalis	Bylos laida	0	
		Bylos išleidimo data	2025-03	
Įmonė	Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas
UAB Energetikos projektavimo institutas	Direktorius	Martynas Petravičius		
	Statinio projekto vadovas	Karolis Misius	41400	
	Statinio projekto dalies vadovas	Mantas Michaliunjo	A1338	
	Inžinierius	Džiugintas Telinskis		

TURINYS

1	STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	3
2	STATINIO PROJEKTO STATINIO KONSTRUKCIJŲ DALIES SEGTUVŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	4
3	STATINIO PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS	4
4	STATINIO PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS.....	4
5	PRIDEDAMI DOKUMENTAI.....	4
6	PROJEKTO DERINIMŲ LAPAS.....	5
7	BRĖŽINIAI	6
8	PRIEDAI	7

1 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.	BD	Bendroji dalis	
2.	SP	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis	
3.	SA	Architektūros dalis	
4.	E	Elektrotechnikos dalis	

Dokumento ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

0	2025-03	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.	 ENERGETIKOS PROJEKTAVIMO INSTITUTAS			Kito inžinerinio statinio, energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos (vėjo elektrinė VE9) Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k. (kad. Nr. 6730/0009:128) naujos statybos projektas Vėjo elektrinė VE9	
41400	PV	Karolis Misius		Statinio projekto sudėties žiniaraštis	Laida 0
A1338	PDV	Mantas Michaliunjo			
	INŽ	Džiugintas Telinskis			
LT	UAB „Aukštaitijos vėjas“			2023/22-21-PP-SA.PSŽ	Lapas
					Lapų
				1	1

2 STATINIO PROJEKTO DALIES SEGTUVŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Segtuvo žymuo	Pavadinimas	Pastabos
	SA	Architektūros dalis	

3 STATINIO PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.	2023/22-21-PP-SA.PSŽ	Statinio projekto sudėties žiniaraštis	
2.	2023/22-21-PP-SA.BSŽ	Statinio projekto dalies bylos sudėties dokumentų žiniaraščiai	
3.	2023/22-21-PP-SA.PDL	Projekto derinimų lapas	

4 STATINIO PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Brėžinio Nr.	Lapų sk.	Laida	Brėžinio pavadinimas	Pastabos
2023/22-21-PP-SA.B-01	1	0	Vėjo elektrinės brėžinys	

5 PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Dokumento pavadinimas	Pastabos

Dokumento ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

0	2025-03	Statybos leidimui					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)					
Atestato Nr.	EPI ENERGETIKOS PROJEKTAVIMO INSTITUTAS			Kito inžinerinio statinio, energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos (vėjo elektrinė VE9) Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k. (kad. Nr. 6730/0009:128) naujos statybos projektas			
	41400	PV	Karolis Misius	Vėjo elektrinė VE9			
	A1338	PDV	Mantas Michaliunjo				
	INŽ	Džiugintas Telinskis	Statinio projekto dalies bylos sudėties dokumentų žiniaraščiai			Laida	
						0	
LT	UAB „Aukštaitijos vėjas“			2023/22-21-PP-SA.BSŽ		Lapas	Lapų
				1	1		


6 PROJEKTO DERINIMŲ LAPAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Pastabos	Data
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

Dokumento ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

0	2025-03	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.	 ENERGETIKOS PROJEKTAVIMO INSTITUTAS			Kito inžinerinio statinio, energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos (vėjo elektrinė VE9) Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k. (kad. Nr. 6730/0009:128) naujos statybos projektas Vėjo elektrinė VE9	
41400	PV	Karolis Misius		Projekto derinimų lapas	Laida 0
A1338	PDV	Mantas Michaliunjo			
	INŽ	Džiugintas Telinskis			
LT	UAB „Aukštaitijos vėjas“			2023/22-21-PP-SA.PDL	Lapas
					Lapų
					1
					1

7 BRĚŽINIAI



6-1 lentelė

KLIŪČIŲ ŽENKLINIMO ŽEMO INTENSYVUMO ŽIBURIŲ ŠVIESOS PASKIRSTYMAS

6-2 lentelė

KLIŪČIŲ ŽENKLINIMO ŽEMO INTENSYVUMO ŽIBURIŲ ŠVIESOS PASKIRSTYMAS

6-3 lentelė

Veģo elektrīne tūri būti žēnklināmas su NVG (naktīnio mātyo aķināis) suderināmais Žīburiāis. Papildomi reķalāvāmāi žīburiāis:

1. Papildomāi spinduliuojāmos bāngos ilgis: nuo 800 iki 900 nm;
2. Šviesos intensitāts: māžiāusāi 246 mW/sr;
3. Spinduliuāvāms horizontālioje plokštmuoje: 360 laipsnių;
4. spinduliuāvāms vertikālioje plokštmuoje:
Māžiāusā spinduliuāvāmo intensitātsuāms 600mW/sr tarp +30 ir -15 laipsnių;
Leižiāusāi iki 50% spinduliuāvāmo intensitātsuāms sūmažēnāms sektoriēje tarp +25 ir +30 laipsnių bei sektoriēje tarp -10 iki -15 laipsnių.
5. Mirķšējimo dāžnis: ne māžiāu 30 žybsnių per minutē;
6. Visi klītių grupēs žīburiāi tūri būti sinchrōnizoti tārpusavijē.

Klītių, žēnklināmos supurotāis, su NVG sūderināmas ir raudonās, mātomās šviesos mirķsinčēi žīburiāis:

1. Bendri reķalāvāmi yā tokie patys, kāip ir su NVG sūderināmā mirķsinčēi žīburių;
2. Raudonās mātomās šviesos mirķsinčēi žīburiō reķalāvāmi yā tokie patys, kāip nurodytā Klītių žēnklinio tvarkoje, priķlausomāi nuo reķalāgo šviesos intensitātsuāms;
3. Visi klītių grupēs žīburiāi tūri būti sinchrōnizoti tārpusavijē.

Projektuojama vėjo elektrinė:
VE9, (X=6195310; Y=511955).

PASTABOS:

1. Reikalavimai vejo elektrinių įrangai pagal KIUCIŲ ŽENKLINIMO TVARKOS APRAŠO (2020 m. kovo 26 d. Nr. 2BE-109) skyių Nr. IX. Vejo įrangos ženklinimas nakties ir dienos ženkais.
2. Vejo elektrinė – bokštas, gondola, rotoriaus stebulė ir sparnai gamykliškai dažomi RAL7035 spalva. Vejo elektrinės spalva pasirinkta analogiška kaip ir kitų vejo elektrinių park statomoms vejo elektriniui.
3. Žibūrai ant gondolos ir bokšto tarpiniame lygyje turi mirksėti vienu metu. Taip pat žibūrai turi būti sinchronizuoti su kitomis vejo elektrinių park statomomis vejo elektrinėmis ir esamosioms aplinkini bei jos kartu sudaro išsidriekusią klijūtį.
4. Žibūrai vizualiai kontroliuojami viena karta per parą arba nuolat automatinės kontrolės priemonėmis.
5. Žibūrai turi būti automatiškai įjungiami tamsiu paros metu (nuo saulėlydžio iki sauletekio), taip pat prieblando metu (tarpas tarp saulėlydžio ir nakties arba tarp nakties ir sauletekio), taip pat esant prastam matumui šviesu paros metu (apsniaukus, lyjant, snigiant), kai aplinkos fono apšvietimas sumažėja iki 50 – 500 lx. Sugedus žibūrai automatiškai įjungiami, būtina numatyti galimybę įjungti juos rankiniu būdu.
6. Žibūri gedimai taisomi nedelsiant.
7. Už klijūtį žibūrijų įjungimą, išjungimą ir priežiūrą atsako šių klijūčių savininkas.
8. Iš vejo elektrinės tinklo numatomas rezervuotas elektros tiekimas žibūrams.
9. Apie vejo elektrinių statybos pradžią ir pabaigą būtina informuoti VĮ Transporto kompetencijų agentūrą.

Lapas	Lap
-------	-----