

Statytojas/užsakovas	UAB „Aukštaitijos vėjas“, Lvivo g. 25-104, LT-09320 Vilnius			
Projekto rengėjas	UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas			
Statinio projekto pavadinimas	Kito inžinerinio statinio, energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos (vėjo elektrinė VE11) Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k. (kad. Nr.6730/0008:22) naujos statybos projektas			
Adresas	Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k.			
Statinio projekto Nr.	2023/22-22-PP-SA			
Sutarties numeris	-			
Statinio kategorija	Ypatingasis statinys			
Statinio paskirtis	Kiti inžineriniai statiniai: 4.1. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos statiniai (vėjo elektrinė)			
Statybos rūšis	Nauja statyba			
Statinio pavadinimas	Vėjo elektrinė VE11			
Statinio projekto etapas	Projektiniai pasiūlymai			
Statinio projekto dalis	Architektūrinė dalis	Bylos (segtuvo) žymuo	SA	
		Segtuvas	1	
Bylos pavadinimas	Architektūrinė dalis	Bylos laida	0	
		Bylos išleidimo data	2025-03	
Įmonė	Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas
UAB Energetikos projektavimo institutas	Direktorius	Martynas Petravičius		
	Statinio projekto vadovas	Karolis Misius	41400	
	Statinio projekto dalies vadovas	Mantas Michaliunjo	A1338	
	Inžinierius	Džiugintas Telinskis		

TURINYS

1	STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	3
2	STATINIO PROJEKTO STATINIO KONSTRUKCIJŲ DALIES SEGTUVŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	4
3	STATINIO PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS	4
4	STATINIO PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS.....	4
5	PRIDEDAMI DOKUMENTAI.....	4
6	PROJEKTO DERINIMŲ LAPAS.....	5
7	BRĖŽINIAI	6
8	PRIEDAI	7

1 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.	BD	Bendroji dalis	
2.	SP	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis	
3.	SA	Architektūros dalis	
4.	E	Elektrotechnikos dalis	

Dokumento ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

0	2025-03	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.	 ENERGETIKOS PROJEKTAVIMO INSTITUTAS			Kito inžinerinio statinio, energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos (vėjo elektrinė VE11) Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k. (kad. Nr.6730/0008:22) naujos statybos projektas Vėjo elektrinė VE11	
41400	PV	Karolis Misius		Statinio projekto sudėties žiniaraštis	Laida 0
A1338	PDV	Mantas Michaliunjo			
	INŽ	Džiugintas Telinskis			
LT	UAB „Aukštaitijos vėjas“			2023/22-22-PP-SA.PSŽ	Lapas
					Lapų
				1	1

2 STATINIO PROJEKTO DALIES SEGTUVŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Segtuvo žymuo	Pavadinimas	Pastabos
	SA	Architektūros dalis	

3 STATINIO PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.	2023/22-22-PP-SA.PSŽ	Statinio projekto sudėties žiniaraštis	
2.	2023/22-22-PP-SA.BSŽ	Statinio projekto dalies bylos sudėties dokumentų žiniaraščiai	
3.	2023/22-22-PP-SA.PDL	Projekto derinimų lapas	

4 STATINIO PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Brėžinio Nr.	Lapų sk.	Laida	Brėžinio pavadinimas	Pastabos
2023/22-22-PP-SA.B-01	1	0	Vėjo elektrinės brėžinys	

5 PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Dokumento pavadinimas	Pastabos

Dokumento ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

0	2025-03	Statybos leidimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)				
Atestato Nr.	EPI ENERGETIKOS PROJEKTAVIMO INSTITUTAS			Kito inžinerinio statinio, energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos (vėjo elektrinė VE11) Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k. (kad. Nr.6730/0008:22) naujos statybos projektas		
	41400	PV	Karolis Misius	Vėjo elektrinė VE11		
	A1338	PDV	Mantas Michaliunjo			
	INŽ	Džiugintas Telinskis	Statinio projekto dalies bylos sudėties dokumentų žiniaraščiai		Laida	
					0	
LT	UAB „Aukštaitijos vėjas“			2023/22-22-PP-SA.BSŽ	Lapas	Lapų
					1	1


6 PROJEKTO DERINIMŲ LAPAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Pastabos	Data
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

Dokumento ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

0	2025-03	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)			
Atestato Nr.	 ENERGETIKOS PROJEKTAVIMO INSTITUTAS			Kito inžinerinio statinio, energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos (vėjo elektrinė VE11) Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k. (kad. Nr.6730/0008:22) naujos statybos projektas Vėjo elektrinė VE11	
41400	PV	Karolis Misius		Projekto derinimų lapas	Laida 0
A1338	PDV	Mantas Michaliunjo			
	INŽ	Džiugintas Telinskis			
LT	UAB „Aukštaitijos vėjas“			2023/22-22-PP-SA.PDL	Lapas
					Lapų
					1
					1

7 BRĚŽINIAI



6-1 lentelė

KLIŪČIŲ ŽENKLINIMO ŽEMO INTENSYVUMO ŽIBURIŲ ŠVIESOS PASKIRSTYMAS

6-2 lentelė

KLIŪČIŲ ŽENKLINIMO ŽEMO INTENSIVUMO ŽIBURIŲ ŠVIESOS PASKIRSTYMAS

6-3 lentelé

Veido elektrinē turti būti ženklināmos NVG (naktinio matymo akiniais) sūderināmais žūbiem. Papildomai reikālvamā žūbiams:

1. Papildomai spinduliuojamos bangos ilgis: nuo 800 iki 900 nm;
2. Šviesos intensyvumas: mažiausiai 246 mW/sr;
3. Spinduliavimas horizontalioje plokštumoje: 360 laipsnių;
4. spinduliavimas vertikaloje plokštumoje:
Mažiausias spinduliavimo intensyvumas 600mW/sr tarp +30 ir -15 laipsnių;
Leidžiamas iki 50% spinduliavimo intensyvumo sumažėjimas sektorijoje tarp +25 ir +30 laipsnių bei sektorijoje tarp -10 iki -15 laipsnių.
5. Mirkėjimo dažnis: ne mažiau 30 žybsnių per minutę;
6. Visi Kliūčių grupės žūbiai turi būti sinchronizuoti tarpusavyje.

Kliūčių, ženklinamos suporuotas, su NVG sūderinamais ir raudonos, omdos šviesos mirksiniiais žūbiams:

1. Bendri reikālvamai yra tokie patys, kaip ir su NVG sūderinamų mirksinių žūbių;
2. Raudonos omdos šviesos mirksinio žūbio reikālvamai yra tokie patys, kaip nurodyta Kliūčių ženklinimo tvarkoje, priklauso nuo reikalingo šviesos intensyvumo;
3. Visi Kliūčių grupės žūbiai turi būti sinchronizuoti tarpusavyje.

Projektuojama vėjo elektrinė:
VE11, (X=6194884; Y=509845).

PASTABOS:

1. Reikalavimai vejo elektrinių ženklinimui pagal KLIČIŲ ŽENKLINIMO TVARKOS APRAŠĄ (2020 m. kovo 26 d. Nr. 2BE-109) skyrį Nr. IX. Vejo įėjinių ženklinimas namis ir dienos ženklinas.
2. Vejo elektrinė - bokštas, gondola, rotorius stebėti ir sparnai gamylinės dažymo RAL7035 spalva. Vejo elektrinės spalva pasirinkta antgolos, kaip ir kitų vejo elektrinių paruošiamų vejo elektrinių.
3. Žibūrai ant gondolos ir bokšto tarpiniam lygii turi mirksėti vienu metu. Taip pat žibūrai turi būti sinchronizuoti su kitomis vejo elektrinių paruošiamomis vejo elektrinėmis ir esanomis aplinkui jei jos kartu sudaro išsidriekusią kiliūtį.
4. Žibūrai vizualiai kontroliuojami viena karta per parą arba nuolat automatinės kontrolės priemonėmis.
5. Žibūrai turi būti automatiškai įjungiami famsu paros metu (nuo saulelydžio iki sauletokei), taip pat prieblando metu (tarpas tarp saulelydžio ir nakties arba tarp nakties ir sauletokei), taip pat esant pralaidumui šviesui paros metu (apsniaukus, lyjant, snigiant), kai aplinkos fono apšvietimas sumažėja iki 50 - 500 lx. Sugedus žibūrai automatiškai įjungiami, būtina nurodyti galimybę įjungti juos rankiniu būdu.
6. Žibūrių gedimai taisomi nedelsiant.
7. Už kiliūtį žibūrių įjungimą, išjungimą ir priežiūrą atsako šių kiliūčių savininkas.
8. Iš vejo elektrinės tinklo numatomas rezervuotas elektros tiekimas žibūrams.
9. Apie vejo elektrinių statybos pradžią ir pabaigą būtina informuoti VŠĮ Transporto kompetencijų agentūrą.

Lapas	Lap
-------	-----